

第 02235 章 表土之保存及回填

•中華民國 94 年 01 月 24 日行政院農業委員會農水字第 0940030270 號函發布

1. 通則
- 1.1 本章概要

本項工作，係於整地挖填前按設計圖及本規範規定，收集保存表土以及依規定之地點與厚（高）加覆表土，並包括表土之堆置、裝運等。
- 1.2 資料送審
- 1.2.1 作業計畫

施工前廠商應將表土收集、保存及回填作業計畫，包括地點、方式、時程及防護措施等提送機關(或監造單位)核可後施行。
2. 產品

所收集之表土應為富含有機質之表層土壤，並具不含垃圾雜物、硬黏土塊或直徑大於 8cm 之礫石。
3. 施工
- 3.1 施工要求
- 3.1.1 表土之收集

整地施工前，先進行清除及掘除工作，移除地表植栽及樹根，再挖鬆表層土壤，清除雜物石粒後收集裝運至堆置場所存放。收集地點與挖掘之土層厚度應符合契約規定與機關(或監造單位)之指示。
- 3.1.2 表土之保存

廠商應自覓地點存放表土，如不影響工地施工，可於工地設置臨時堆置場。堆置場應較四周地面略高，且具排水坡度，並設簡易排水溝及沉砂池。表土堆置高度最高可至 3m，並略夯壓整形，頂部應保持平緩坡度以利排水。為免破壞表土特性，機械操作時應避免過度輾壓。為防沖刷，土堆表面應覆蓋防護。
- 3.1.3 表土之回填

路堤或整地竣工植草前，地面殘留之礫石、混凝土塊或其他垃圾雜物應予清除後始進行表土回填。表土應均勻回填並夯壓整平，除契約另有規定外，回填整平後之表土厚度約為 8cm 以上，並防止表土流失。地面或表土過份潮濕時則不宜施作，於裝運回填時應保持道路路面之清潔。
4. 計量與計價
- 4.1 計量

依設計圖所示厚度完成回填之數量計量，若詳細價目表未列者，則應視為已包括於契約總價內。

4.2 計價

依契約詳細價目表「表土保存及回填」項目之單價付款，若詳細價目表未列者，則應視為已包括於契約總價內。